



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 21-26-80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3

тел: (3012) 373474, E-mail: und-03@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 1 «б»

тел.: (30141)32-3-46

### ПРЕДПИСАНИЕ № 4/ 1 /1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Кижингинский центр детского творчества» (ОГРН 102030068825, ИНН 0310004848),

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кижингинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия (Главного государственного инспектора Кижингинского района РБ по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Кузнецова Евгения Николаевича от 06.02.2020 г. № 4, (наименование органа НД)

в период:

«13» февраля 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

«11» марта 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кижингинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Главным государственным инспектором Кижингинского района Республики Бурятия по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Кузнецовым Евгением Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

согласно выполнения плана проведения плановых проверок на 2020 год, утвержденного прокуратурой Республики Бурятия, в соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2, ч.8 статьи 9 //Организация и проведение плановой проверки// Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.п. 40 Приказа МЧС России от 30.11.2016 года №644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», проведена:

плановая, выездная

проверка соответствия требованиям пожарной безопасности территории и помещений Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кижингинский центр детского творчества»

расположенных по адресу: Республика Бурятия, с.Кижинга, ул. Советская,163

(наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г., № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе визуального осмотра помещений и территории предприятия:

совместно с представителем: - МБОУ ДОД «Кижингинский центр детского творчества»

Директором Дарибазарон Сэсэгмой Будажаповной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г., № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе визуального осмотра помещений и территории предприятия:

№ предприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено расположение на видных местах, на уровне 1,5м. от пола размещение первичных средств пожаротушения: огнетушителей: -в помещении коридора (фойе) в районе главного входа огнетушитель ОП-3 снят с крепления на стене и размещен на полу; -помещении коридора (выставочного зала) огнетушитель ОП-3 снят с крепления на стене и размещен на полу, доступ к нему ограничен горшками с цветами; -в помещении коридора служебных кабинетов огнетушитель ОП-3 снят с крепления на стене и размещен на полу.	Основания: п. 480 «Правила противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ» № 390 от 25.04.2012 г.	01.12.2020	
2.	Не произведен ремонт двух огнетушителей ОП-3 (со сломанными пластмассовыми устройствами spryska для формирования струй ОТВ), в помещениях: -коридор фойе главного входа; -коридор служебных кабинетов.	Основания: п. 478 «Правила противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ» № 390 от 25.04.2012 г.	01.12.2020	

3.	На горизонтальных путях эвакуации в коридоре фойе к эвакуационному выходу установлено дощатое каркасное ограждение зоны гардероба, с шириной проема прохода менее 0,9м., при требуемой не менее 1 м.	Основания: п. 33 «Правила противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ» № 390 от 25.04.2012 г. п.4.3.4 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденные Приказом МЧС России от 25.03.2009 г №171.	01.12.2020
----	--	--	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Кижингинского района  
УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия  
(Главный государственный инспектор Кижингинского района  
по пожарному надзору)

подполковник внутренней службы Кузнецов Е.Н.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 11 » марта 2020 г.

М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил:**

Директор МБОУДОД «Кижингинский центр  
детского творчества»

Дарибазарон Сэсэгма Будажаповна  
(должность, фамилия, инициалы)

«11» марта 2020 г.





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец ДАРИБАЗАРОН СЭСЭГМА БУДАЖАПОВНА

Действителен с 22.04.2021 по 22.04.2022